



GMINA OSIECK

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel. (025) 685-70-26 (96); fax. (025) 685-70-90; e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl

Osieck, dnia 17.10.2016r.

ZP. 271.19.1.2016

Uzupełnienie zapytania ofertowego

pn: „Zakup, montaż i dostawa ogrodzenia terenu przedszkola w miejscowości Sobienki”.

W związku z pojawiającymi się pytaniami do zapytania ofertowego z dnia 12.10.2016 r. niniejszym w uzupełnieniu do zapytania ofertowego Zamawiający informuje:

1. Brama winna być o szerokości do 4 m., przesuwana w na lewo;
2. Panel ogrodzeniowy, łącznie z podmurówką w wysokości do 2 m, przy czym Zamawiający nie określa ściśle wysokości podmurówki, jedynie zwraca uwagę, aby ta część ogrodzenia była wykonana w taki sposób, aby zapewnić trwałość, stabilność i estetykę ogrodzenia.
3. Zamawiający nie określa średnicy oczek paneli, natomiast grubość drutu paneli winna być taka, aby ogrodzenie było solidne i bezpieczne: 4 mm lub 5 mm.
4. Kolor mocowań paneli powinien być w kolorze takim jak całe ogrodzenie
5. Teren, na którym będzie montowane ogrodzenie jest równy, bez spadków, porośnięty trawą.
6. Zamawiający wymaga, aby ogrodzenie w Wariancie II było w kolorze grafitowym, w wysokości do 2m., łącznie z podmurówką. Zamawiający nie określa wymiarów oczek siatki ani grubości ścianki słupka, natomiast wymaga dobrania parametrów w ten sposób, aby ogrodzenie było stabilne i solidne.

W związku z pytaniami do trwającego postępowania, zamawiający wydłuża termin składania ofert wskazując **nowy termin na dzień 19.10.2016 r., do godz. 15:00.**

WÓJT
Zawczuly
inż. Karolina Zowczak