



GMINA OSIECK

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel.(025) 685-70-26(96); fax. (025)685-70-90; e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl

Osieck, dnia 17. 03. 2017 r.

ZP. 271.4.1.2017

Do wszystkich oferentów

W związku z zapytaniem od Wykonawców do przedmiotowego postępowania w trybie zapytania o cenę, działając na podstawie art.38 ust.1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Czy oferta ma obejmować wykonanie fundamentów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że: oferta powinna zawierać wszystkie elementy budynku, zgodnie z projektem, który załączony został do zapytania ofertowego. Fundamenty zaprojektowano w postaci punktowych podparć pod projektowaną konstrukcję budynku, w postaci „poduszek” murowanych z bloczków betonowych o wymiarach w rzucie 40x40 gr.25cm, które należy murować na podsypce piaskowo-cementowej gr. 25 cm. Rozmieszczenie „poduszek” w narożnikach poszczególnych segmentów budynku oraz w środkowej części ściany podłużnej segmentu. Bloczki z betonu klasy c 16/20murować na zaprawie cementowej marki 8 MPa, po wypoziomowaniu całego terenu pod budynek.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie budynku z zestawu 3 szt. kontenerów o wym. 244 x 602 cm (wymiary zewnętrzne budynku 732 x 602 cm).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie budynku z zestawu 3 szt. kontenerów o proponowanych wymiarach.

Z up. WÓJTA
J. Łączyńska
inż. Janina Łączyńska
Sekretarz Gminy